

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 - Противопожарные расстояния между основным корпусом школы и временными сооружениями не соответствуют требованиям. (п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2009):
 - Ширина эвакуационных выходов наружу из лестничной клетки №2, а так же актового зала и ряда других эвакуационных выходов с этажей менее 1,2 м. (п. 8.1.12 СП 1.13130.2009):
 - Ширина дверей выходов на лестничную клетку менее 1,2 м. (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 8.1.5 СП 1.13130.2009):
 - На транзитном воздуховоде проходящем через помещение технического подполья (от вентилятора до пересечения с перекрытием подвала) в месте пресечения перекрытия не предусмотрен огнезадерживающий клапан. (п.п. 6.54, 6.55, 6.61в, 6.65 СП 7.13130.2009).
- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор Вдовин Андрей Игоревич

«25» Августа 2015г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ИО директора Беспалова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«25» Августа 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(495) 637-22-22